



**MEGJEGYZÉS:**

A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!  
A gázvezeték az épület védővezetős érintésvédelmébe be kell kötni. MEO-hoz EPH jegyzőkönyv szükséges.  
A terv az engedélyezéstől számított két évig érvényes.  
A gázbekötést az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. végzi.  
Hegesztést, szerelést, nyomáspróbát, a MBSZ szerint kell végezni.  
2" és felett a karimás szerelvények beépítése kötelező.  
A tervezett gázvezeték MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10220 szerinti varratmentes acélcső.  
A kazánok elektromos bekötése FI relén keresztül történik.  
Az égéstermék elvezető berendezések MSZ EN 13387-1,2 szabvány szerinti méretezése a terv melléklete.  
MEO-hoz végleges kéményseprő szakvélemény szükséges.  
A tervek műszaki leírással együtt érvényesek!

**JELMAGYARÁZAT:**

- Meglévő gázvezeték
- - - - - Tervezett gázvezeték
- ⊞ Gömbcsap

Tulajdonos:		Herencsény Község Önkormányzata	
<div> <b>MÉRNÖK IRODA</b> 2143 Kistarcsa, Megyeri M. u. 17. E-mail: dmgiroda@gmail.com Tel.: 06 30 742 47 29</div>	Tervezés tárgya:		
		Dátum 2017.08.01.	
		Lépték 1 : 200	
Tervező: DÖMÖTÖR GÁBOR G 01–15184	Terv megnevezése:	Tervfajta	Kiviteli
	Gázellátás Helyszínrajz	Rajzszám	GG–3