

MEGJEGYZÉS:

A fütési hálózatot ürítési lehetöséggel kell ellátni, fütöhelyiségben.
A szerelés során kialakuló magaspontoknál a légtelenítésről, mélypontoknál ürítésröl gondoskodni kell.
A fütési vezetékek nyomvonalát a kivitelező, a tervező írásos engedélyével, optimalizálhatja.
A csövezetékek anyaga szabadon, falra szerelt Mapress szénacélcsö.
A hütési alapvezetékek és az ágvezetékek oldalfalra bilincselve szereltek.
A vezetékek hötágulását a végleges kialakítást figyelembe véve kompenzálni kell.
A beépítendö radiátorok acéllemez lapradiátorok termoszeleppel–fejjel és torlóval ellátva.
A radiátorok bekötése DN15 Carbon Press csövel méretü csövel történik.
A gépészeti berendezések megrendelése elött helyszíni méretellenörzést kell tartani!
A keringetö szivattyúkat rezgésmentesen kell elhelyezni.
Minden olyan fütési vezeték, amely tüzszakasz határon
megy keresztül, 1,5 óra tüzállóságú tüzvédelmi átvezetö tömítéssel kell ellátni.
A tervek a költségvetés kiírás és a müszaki leírás együtt határozzák meg
az elvégzendö feladat tartalmát.
Fal és födémátvezetéseknél csöhüvely elhelyezése szükséges.
Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.
Minden radiátor bekötés DN 15 méretü.

JELMAGYARÁZAT:

——— tervezett fütési elöremenö vezeték
— — — tervezett fütési visszatérö vezeték

Tulajdonos: Herencsény Község Önkormányzata		
DMG MÉRNÖK IRODA 2143 Kistarcsa, Megyeri M. u. 17. E-mail:dmgiroda@gmail.com Tel.: 06 30 742 47 29	Tervezés tárgya: Polgármesteri Hivatal 2677 Herencsény, Kossuth u. 76.	Dátum 2017.08.01. Lépték 1 : 50
Tervező: DÖMÖTÖR GÁBOR G 01–15184	Terv megnevezése: Központi fütés Kapcsolási vázlat	Tervfajta Kiviteli Rajzszám GF–2