

MEGJEGYZÉS:

A fűtési hőközpontot ürítési lehetőséggel kell ellátni, fűtőhelyiségben.
A szerelés során kialakuló magaspontoknál a légtelenítőkről, mélypontoknál ürítésről gondoskodni kell.
A fűtési vezetékek nyomvonalát a kivitelező, a tervező írásos engedélyével, optimalizálhatja.
A csővezetékek anyaga szabadon, falra szerelt Mapress szénacélcső.
A hűtési alapvezetékek és az ágvezetékek oldalfalra bilincselve szerelnek.
A vezetékek hőtágulását a végleges kialakítást figyelembe véve kompenzálni kell.
A beépítendő radiátorok acéllemez lapradiátorok termoszelepek-fejjel és tartóval ellátva.
A radiátorok bekötése DN15 Carbon Press csővel méretű csővel történik.
A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!
A keringető szivattyúkat rezgésmentesen kell elhelyezni.
Minden olyan fűtési vezeték, amely tűzszakaszt határon
megy keresztül, 1,5 óra tűzállósági tűzvédelmi átvezető tömítéssel kell ellátni.
A tervek a kötelezettség kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg
az elvégzendő feladat tartalmát.
Fal és födémátvezetéseknél csőhüvely elhelyezése szükséges.
Elektronos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.
Minden radiátor bekötés DN 15 méretű.

JELMAGYARÁZAT:

——— tervezett fűtési előremenő vezeték
– – – tervezett fűtési visszatérő vezeték

Tulajdonos:	Herencsény Község Önkormányzata	
MÉRNÖK IRODA 2143 Kistarcsa, Magyari M. u. 17. E-mail: dome.mernok@gmail.com Tel.: 06 30/742 47 39	Tervezés tárgya: Óvoda 2677 Herencsény, Béke u. 2.	
Tervező: DOMOTOR GABOR O. 01-15184	Terv megnevezése:	Dátum 2017.08.01.
	Központi fűtés Földszint alaprajz	Lépték 1 : 50
		Tervfajta Kiviteli
		Rajzszám GF-1