

MEGJEGYZÉS:

A fűtési hálózatot ürítési lehetőséggel kell ellátni, fűtőhelyiségben.
A szerelés során kialakuló magaspontoknál a légtelenítésről, mélypontoknál ürítésről gondoskodni kell.
A fűtési vezetékek nyomvonalát a kivitelező, a tervező írásos engedélyével, optimalizálhatja.
A csővezetékek anyaga szabadon, falra szerelt Mapress szénacélcső.
A hűtési alapvezetékek és az ágvezetékek oldalfalra bilincselve szereltek.
A vezetékek hőtágulását a végleges kialakítást figyelembe véve kompenzálni kell.
A beépítendő radiátorok acéllemez lapradiátorok termoszeleppel–fejjel és torlóval ellátva.
A radiátorok bekötése DN15 Carbon Press csővel méretű csővel történik.
A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!
A keringető szivattyúkat rezgésmentesen kell elhelyezni.
Minden olyan fűtési vezeték, amely tűzszakasz határon
megy keresztül, 1,5 óra tűzállóságú tűzvédelmi átvezető tömítéssel kell ellátni.
A tervek a költségvetés kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg
az elvégzendő feladat tartalmát.
Fal és födémátvezetéseknél csőhüvely elhelyezése szükséges.
Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.
Minden radiátor bekötés DN 15 méretű.

JELMAGYARÁZAT:

——— tervezett fűtési előremenő vezeték
– – – tervezett fűtési visszatérő vezeték

Tulajdonos: **Herencsény Község Önkormányzata**

DMG MÉRNÖK IRODA
2143 Kistarcsa, Megyeri M. u. 17.
E-mail:dmgiroda@gmail.com
Tel.: 06 30 742 47 29

Tervező: DÖMÖTÖR GÁBOR G 01–15184

Tervezés tárgya:
Polgármesteri Hivatal
2677 Herencsény, Kossuth u. 76.

Terv megnevezése:
Központi fűtés
Földszint alaprajz

Dátum 2017.08.01.
Lépték 1 : 50
Tervfajta Kiviteli
Rajzszám **GF–1**